



제2014-024207-01호

안전인증서

NUOVA ASP Srl

Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P** (Ex d IIC IP66 or IP66/68) / 14-KB4BO-0427X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함

· 제조공장명 : NUOVA ASP Srl

· 소재지 : Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

2. 제품개요

| 크기 \ 유형 | N | G | M | P |
|---------|-------------|-------------|---------|---------|
| 00 | 3/8" - 1/2" | 3/8" - 1/2" | 16 - 20 | 11 - 13 |
| 0 | 1/2" | 1/2" | 20 | 13 |
| 1 | 3/8" - 1/2" | 3/8" - 1/2" | 16 - 20 | 11 - 13 |
| 2 | 1/2" - 3/4" | 1/2" - 3/4" | 20 - 25 | 13 - 16 |
| 3 | 3/4" - 1" | 3/4" - 1" | 25 - 32 | 16 - 21 |

3. 인증범위

· 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

· 사용주위온도(operating temp) : -40℃ ~ +90℃ (EPDM), -60℃ ~ +180℃ (silicone)

※The user use cables with thermal stability in accordance with the temperature of the sealing ring. 기타 사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

· 사용설명서 참조

· 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 8월 14일

한국산업기술시험원장





제2014-024207-02호

안전인증서

NUOVA ASP Srl

Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P** (Ex d IIC IP66 or IP66/68) / 14-KB4BO-0428X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

- 본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함
- 제조공장명 : NUOVA ASP Srl
- 소재지 : Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

2. 제품개요

| 크기 | 유형 | N | G | M | P |
|----|----|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 4 | | 1" - 1 1/4" | 1" - 1 1/4" | 32 - 40 | 21 - 29 |
| 5 | | 1 1/4" - 1 1/2" | 1 1/4" - 1 1/2" | 40 - 50 | 29 - 36 |
| 6 | | 1 1/2" - 2" | 1 1/2" - 2" | 50 - 63 | 36 - 42 |

3. 인증범위

- 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 사용주위온도(operating temp) : -40℃ ~ +90℃ (EPDM), -60℃ ~ +180℃ (silicone)
- ※The user use cables with thermal stability in accordance with the temperature of the sealing ring. 기타 사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

- 사용설명서 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 8월 14일

한국산업기술시험원장





제2014-024207-03호

안전인증서

NUOVA ASP Srl

Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P** (Ex d IIC IP66 or IP66/68) / 14-KB4BO-0429X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

- 본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함
- 제조공장명 : NUOVA ASP Srl
- 소재지 : Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

2. 제품개요

| 크기 \ 유형 | N | G | M | P |
|---------|----------|----------|----------------|---------|
| 7 | 2" - 2½" | 2" - 2½" | 63 - 75 | 42 - 48 |
| 8 | 2½" - 3" | 2½" - 3" | 80 - 85 - 90 | |
| 9 | 4" | 4" | 90 - 100 - 115 | |

3. 인증범위

- 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 사용주위온도(operating temp) : -40℃ ~ +90℃ (EPDM), -60℃ ~ +180℃ (silicone)
- ※The user use cables with thermal stability in accordance with the temperature of the sealing ring. 기타 사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

- 사용설명서 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 8월 14일

한국산업기술시험원장





제2014-024207-04호

안전인증서

NUOVA ASP Srl

Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P** (Ex e II IP66 or IP66/68) / 14-KB4BO-0430X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

- 본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함
- 제조공장명 : NUOVA ASP Srl
- 소재지 : Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

2. 제품개요

| 크기 \ 유형 | N | G | M | P |
|---------|-------------|-------------|---------|---------|
| 00 | 3/8" - 1/2" | 3/8" - 1/2" | 16 - 20 | 11 - 13 |
| 0 | 1/2" | 1/2" | 20 | 13 |
| 1 | 3/8" - 1/2" | 3/8" - 1/2" | 16 - 20 | 11 - 13 |
| 2 | 1/2" - 3/4" | 1/2" - 3/4" | 20 - 25 | 13 - 16 |
| 3 | 3/4" - 1" | 3/4" - 1" | 25 - 32 | 16 - 21 |

3. 인증범위

- 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 사용주위온도(operating temp) : -40℃ ~ +90℃ (EPDM), -60℃ ~ +180℃ (silicone)
- ※The user use cables with thermal stability in accordance with the temperature of the sealing ring. 기타 사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

- 사용설명서 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 8월 14일

한국산업기술시험원장





제2014-024207-05호

안전인증서

NUOVA ASP Srl

Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P** (Ex e II IP66 or IP66/68) / 14-KB4BO-0431X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

- 본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함
- 제조공장명 : NUOVA ASP Srl
- 소재지 : Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

2. 제품개요

| 크기 \ 유형 | N | G | M | P |
|---------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 4 | 1" - 1 1/4" | 1" - 1 1/4" | 32 - 40 | 21 - 29 |
| 5 | 1 1/4" - 1 1/2" | 1 1/4" - 1 1/2" | 40 - 50 | 29 - 36 |
| 6 | 1 1/2" - 2" | 1 1/2" - 2" | 50 - 63 | 36 - 42 |

3. 인증범위

- 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 사용주위온도(operating temp) : -40℃ ~ +90℃ (EPDM), -60℃ ~ +180℃ (silicone)
- ※The user use cables with thermal stability in accordance with the temperature of the sealing ring. 기타 사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

- 사용설명서 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 8월 14일

한국산업기술시험원장





제2014-024207-06호

안전인증서

NUOVA ASP Srl

Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P** (Ex e II IP66 or IP66/68) / 14-KB4BO-0432X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

- 본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함
- 제조공장명 : NUOVA ASP Srl
- 소재지 : Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

2. 제품개요

| 크기 | 유형 | N | G | M | P |
|----|----|----------|----------|----------------|---------|
| 7 | | 2" - 2½" | 2" - 2½" | 63 - 75 | 42 - 48 |
| 8 | | 2½" - 3" | 2½" - 3" | 80 - 85 - 90 | |
| 9 | | 4" | 4" | 90 - 100 - 115 | |

3. 인증범위

- 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 사용주위온도(operating temp) : -40℃ ~ +90℃ (EPDM), -60℃ ~ +180℃ (silicone)
- ※The user use cables with thermal stability in accordance with the temperature of the sealing ring. 기타 사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

- 사용설명서 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 8월 14일

한국산업기술시험원장





제2014-024207-07호

안전인증서

NUOVA ASP Srl

Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P** (Ex tD A21 IP66 or IP66/68) / 14-KB4BO-0433X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

- 본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함
- 제조공장명 : NUOVA ASP Srl
- 소재지 : Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

2. 제품개요

| 크기 \ 유형 | N | G | M | P |
|---------|-------------|-------------|---------|---------|
| 00 | 3/8" - 1/2" | 3/8" - 1/2" | 16 - 20 | 11 - 13 |
| 0 | 1/2" | 1/2" | 20 | 13 |
| 1 | 3/8" - 1/2" | 3/8" - 1/2" | 16 - 20 | 11 - 13 |
| 2 | 1/2" - 3/4" | 1/2" - 3/4" | 20 - 25 | 13 - 16 |
| 3 | 3/4" - 1" | 3/4" - 1" | 25 - 32 | 16 - 21 |

3. 인증범위

- 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 사용주위온도(operating temp) : -40℃ ~ +90℃ (EPDM), -60℃ ~ +180℃ (silicone)
- ※The user use cables with thermal stability in accordance with the temperature of the sealing ring. 기타 사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

- 사용설명서 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 8월 14일

한국산업기술시험원장





제2014-024207-08호

안전인증서

NUOVA ASP Srl

Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P** (Ex tD A21 IP66 or IP66/68) / 14-KB4BO-0434X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

- 본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함
- 제조공장명 : NUOVA ASP Srl
- 소재지 : Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

2. 제품개요

| 크기 \ 유형 | N | G | M | P |
|---------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 4 | 1" - 1 1/4" | 1" - 1 1/4" | 32 - 40 | 21 - 29 |
| 5 | 1 1/4" - 1 1/2" | 1 1/4" - 1 1/2" | 40 - 50 | 29 - 36 |
| 6 | 1 1/2" - 2" | 1 1/2" - 2" | 50 - 63 | 36 - 42 |

3. 인증범위

- 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 사용주위온도(operating temp) : -40℃ ~ +90℃ (EPDM), -60℃ ~ +180℃ (silicone)
- ※The user use cables with thermal stability in accordance with the temperature of the sealing ring. 기타 사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

- 사용설명서 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 8월 14일

한국산업기술시험원장





제2014-024207-09호

안전인증서

NUOVA ASP Srl

Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P** (Ex tD A21 IP66 or IP66/68) / 14-KB4BO-0435X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

- 본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함
- 제조공장명 : NUOVA ASP Srl
- 소재지 : Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

2. 제품개요

| 크기 | 유형 | N | G | M | P |
|----|----|----------|----------|----------------|---------|
| 7 | | 2" - 2½" | 2" - 2½" | 63 - 75 | 42 - 48 |
| 8 | | 2½" - 3" | 2½" - 3" | 80 - 85 - 90 | |
| 9 | | 4" | 4" | 90 - 100 - 115 | |

3. 인증범위

- 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 사용주위온도(operating temp) : -40℃ ~ +90℃ (EPDM), -60℃ ~ +180℃ (silicone)
- ※The user use cables with thermal stability in accordance with the temperature of the sealing ring. 기타 사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

- 사용설명서 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 8월 14일

한국산업기술시험원장





제2014-024207-10호

안전인증서

NUOVA ASP Srl

Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P*R* (Ex d IIC IP66 or IP66/68) / 14-KB4BO-0436X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함

· 제조공장명 : NUOVA ASP Srl

· 소재지 : Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

2. 제품개요

| 크기 \ 유형 | N | G | M | P |
|---------|-------------|-------------|---------|---------|
| 00 | 3/8" - 1/2" | 3/8" - 1/2" | 16 - 20 | 11 - 13 |
| 0 | 1/2" | 1/2" | 20 | 13 |
| 1 | 3/8" - 1/2" | 3/8" - 1/2" | 16 - 20 | 11 - 13 |
| 2 | 1/2" - 3/4" | 1/2" - 3/4" | 20 - 25 | 13 - 16 |
| 3 | 3/4" - 1" | 3/4" - 1" | 25 - 32 | 16 - 21 |

3. 인증범위

· 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

· 사용주위온도(operating temp) : -40℃ ~ +90℃ (EPDM), -60℃ ~ +180℃ (silicone)

※The user use cables with thermal stability in accordance with the temperature of the sealing ring. 기타 사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

· 사용설명서 참조

· 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 8월 14일

한국산업기술시험원장





제2014-024207-11호

안전인증서

NUOVA ASP Srl

Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P*R* (Ex d IIC IP66 or IP66/68) / 14-KB4BO-0437X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

- 본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함
- 제조공장명 : NUOVA ASP Srl
- 소재지 : Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

2. 제품개요

| 크기 | 유형 | N | G | M | P |
|----|----|-----------|-----------|---------|---------|
| 4 | | 1" - 1¼" | 1" - 1¼" | 32 - 40 | 21 - 29 |
| 5 | | 1¼" - 1½" | 1¼" - 1½" | 40 - 50 | 29 - 36 |
| 6 | | 1½" - 2" | 1½" - 2" | 50 - 63 | 36 - 42 |

3. 인증범위

- 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 사용주위온도(operating temp) : -40℃ ~ +90℃ (EPDM), -60℃ ~ +180℃ (silicone)
- ※The user use cables with thermal stability in accordance with the temperature of the sealing ring. 기타 사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

- 사용설명서 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 8월 14일

한국산업기술시험원장





제2014-024207-12호

안전인증서

NUOVA ASP Srl

Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P*R* (Ex d IIC IP66 or IP66/68) / 14-KB4BO-0438X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

- 본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함
- 제조공장명 : NUOVA ASP Srl
- 소재지 : Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

2. 제품개요

| 크기 \ 유형 | N | G | M | P |
|---------|----------|----------|----------------|---------|
| 7 | 2" - 2½" | 2" - 2½" | 63 - 75 | 42 - 48 |
| 8 | 2½" - 3" | 2½" - 3" | 80 - 85 - 90 | |
| 9 | 4" | 4" | 90 - 100 - 115 | |

3. 인증범위

- 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 사용주위온도(operating temp) : -40℃ ~ +90℃ (EPDM), -60℃ ~ +180℃ (silicone)
- ※The user use cables with thermal stability in accordance with the temperature of the sealing ring. 기타 사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

- 사용설명서 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 8월 14일

한국산업기술시험원장





제2014-024207-13호

안전인증서

NUOVA ASP Srl

Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P*R* (Ex e II IP66 or IP66/68) / 14-KB4BO-0439X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함

· 제조공장명 : NUOVA ASP Srl

· 소재지 : Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

2. 제품개요

| 크기 \ 유형 | N | G | M | P |
|---------|-------------|-------------|---------|---------|
| 00 | 3/8" - 1/2" | 3/8" - 1/2" | 16 - 20 | 11 - 13 |
| 0 | 1/2" | 1/2" | 20 | 13 |
| 1 | 3/8" - 1/2" | 3/8" - 1/2" | 16 - 20 | 11 - 13 |
| 2 | 1/2" - 3/4" | 1/2" - 3/4" | 20 - 25 | 13 - 16 |
| 3 | 3/4" - 1" | 3/4" - 1" | 25 - 32 | 16 - 21 |

3. 인증범위

· 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

· 사용주위온도(operating temp) : -40℃ ~ +90℃ (EPDM), -60℃ ~ +180℃ (silicone)

※The user use cables with thermal stability in accordance with the temperature of the sealing ring. 기타 사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

· 사용설명서 참조

· 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 8월 14일

한국산업기술시험원장





제2014-024207-14호

안전인증서

NUOVA ASP Srl

Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P*R* (Ex e II IP66 or IP66/68) / 14-KB4BO-0440X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

- 본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함
- 제조공장명 : NUOVA ASP Srl
- 소재지 : Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

2. 제품개요

| 크기 \ 유형 | N | G | M | P |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 4 | 1" - 1¼" | 1" - 1¼" | 32 - 40 | 21 - 29 |
| 5 | 1¼" - 1½" | 1¼" - 1½" | 40 - 50 | 29 - 36 |
| 6 | 1½" - 2" | 1½" - 2" | 50 - 63 | 36 - 42 |

3. 인증범위

- 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 사용주위온도(operating temp) : -40℃ ~ +90℃ (EPDM), -60℃ ~ +180℃ (silicone)
- ※The user use cables with thermal stability in accordance with the temperature of the sealing ring. 기타 사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

- 사용설명서 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 8월 14일

한국산업기술시험원장





제2014-024207-15호

안 전 인 증 서

NUOVA ASP Srl

Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P*R* (Ex e II IP66 or IP66/68) / 14-KB4BO-0441X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

- 본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함
- 제조공장명 : NUOVA ASP Srl
- 소재지 : Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

2. 제품개요

| 크기 | 유형 | N | G | M | P |
|----|----|----------|----------|----------------|---------|
| 7 | | 2" - 2½" | 2" - 2½" | 63 - 75 | 42 - 48 |
| 8 | | 2½" - 3" | 2½" - 3" | 80 - 85 - 90 | |
| 9 | | 4" | 4" | 90 - 100 - 115 | |

3. 인증범위

- 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 사용주위온도(operating temp) : -40℃ ~ +90℃ (EPDM), -60℃ ~ +180℃ (silicone)
- ※The user use cables with thermal stability in accordance with the temperature of the sealing ring. 기타 사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

- 사용설명서 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 8월 14일

한국산업기술시험원장





제2014-024207-16호

안전인증서

NUOVA ASP Srl

Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P*R* (Ex tD A21 IP66 or IP66/68) / 14-KB4BO-0442X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

- 본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함
- 제조공장명 : NUOVA ASP Srl
- 소재지 : Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

2. 제품개요

| 크기 \ 유형 | N | G | M | P |
|---------|-------------|-------------|---------|---------|
| 00 | 3/8" - 1/2" | 3/8" - 1/2" | 16 - 20 | 11 - 13 |
| 0 | 1/2" | 1/2" | 20 | 13 |
| 1 | 3/8" - 1/2" | 3/8" - 1/2" | 16 - 20 | 11 - 13 |
| 2 | 1/2" - 3/4" | 1/2" - 3/4" | 20 - 25 | 13 - 16 |
| 3 | 3/4" - 1" | 3/4" - 1" | 25 - 32 | 16 - 21 |

3. 인증범위

- 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 사용주위온도(operating temp) : -40℃ ~ +90℃ (EPDM), -60℃ ~ +180℃ (silicone)
- ※The user use cables with thermal stability in accordance with the temperature of the sealing ring. 기타 사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

- 사용설명서 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 8월 14일

한국산업기술시험원장





제2014-024207-17호

안 전 인 증 서

NUOVA ASP Srl

Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P*R* (Ex tD A21 IP66 or IP66/68) / 14-KB4BO-0443X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

- 본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함
- 제조공장명 : NUOVA ASP Srl
- 소재지 : Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

2. 제품개요

| 크기 \ 유형 | N | G | M | P |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 4 | 1" - 1¼" | 1" - 1¼" | 32 - 40 | 21 - 29 |
| 5 | 1¼" - 1½" | 1¼" - 1½" | 40 - 50 | 29 - 36 |
| 6 | 1½" - 2" | 1½" - 2" | 50 - 63 | 36 - 42 |

3. 인증범위

- 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 사용주위온도(operating temp) : -40℃ ~ +90℃ (EPDM), -60℃ ~ +180℃ (silicone)
- ※The user use cables with thermal stability in accordance with the temperature of the sealing ring. 기타 사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

- 사용설명서 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 8월 14일

한국산업기술시험원장





제2014-024207-18호

안전인증서

NUOVA ASP Srl

Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable gland

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

P*R* (Ex tD A21 IP66 or IP66/68) / 14-KB4BO-0444X

인증기준

고용노동부고시 제2013-54호

인증조건

1. 제조공장

- 본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함
- 제조공장명 : NUOVA ASP Srl
- 소재지 : Via Gasperi, 26, I-20090 Pantigliate (MI), Italy

2. 제품개요

| 크기 \ 유형 | N | G | M | P |
|---------|----------|----------|----------------|---------|
| 7 | 2" - 2½" | 2" - 2½" | 63 - 75 | 42 - 48 |
| 8 | 2½" - 3" | 2½" - 3" | 80 - 85 - 90 | |
| 9 | 4" | 4" | 90 - 100 - 115 | |

3. 인증범위

- 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 사용주위온도(operating temp) : -40℃ ~ +90℃ (EPDM), -60℃ ~ +180℃ (silicone)
- ※The user use cables with thermal stability in accordance with the temperature of the sealing ring. 기타 사항은 사용설명서 참조

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

- 사용설명서 참조
- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014년 8월 14일

한국산업기술시험원장

