



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024322313005882

认证委托人名称及地址  
博太科热控设备(平湖)有限公司  
浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道兴平四路1555号4号厂房

生产者名称及地址  
BARTEC GmbH  
Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany

生产企业名称及地址  
BARTEC GmbH  
Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany

产品名称和系列、型号、规格  
操作和指示元件  
07-3400系列

产品标准和技术要求  
GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》  
(CNCA-C23-01:2019)的要求，特发此证。  
发证日期:2024年04月11日 有效期至:2029年04月10日

首次发证日期:2024年04月11日  
认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



批准：

郭新华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

**CERTIFICATE NO.:** 2024322313005882

**NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT**

Bartec Thermal Control and Safety System (PingHu)Co., Ltd.  
Building 4, No.1555, Xingping 4th Road, Pinghu Economic Development Zone, Jiaxing City,  
Zhejiang Province

**NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER**

BARTEC GmbH  
Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany

**NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY**

BARTEC GmbH  
Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany

**NAME, SERIES, MODEL AND SPECIFICATION**

Control and signal device actuators  
07-3400 series

**THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS**

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.31-2021

This is to certify that the above-mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (CNCA-C23-01:2019).

Issue date: 2024-04-11 Valid until: 2029-04-10

Date of initial issue: 2024-04-11

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

The certificate details and validity can be verified by scanning the QR code below or logging into the issuing authority's official website. It can also be inquired on the CNCA website ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)).

(In case of dispute, the Chinese text shall prevail.)



APPROVAL:



**Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.**



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024322313005882

证书附页：第1页共2页

产品名称：  
操作和指示元件

型号规格：

07-3400-**a****b****c****d**/**e****f****g****h**

**a** 代表壳体尺寸，可选代码为字母A（按钮），B（盲堵），C（双按钮），  
D（电位计），E（带锁选择开关），F（大型选择开关），  
G（控制模块选择开关），L（指示灯），N（急停拉动开关），P（蘑菇按钮），  
R（急停旋钮开关），S（选择开关）或T（发光按钮）；

**b**~**h** 为与防爆无关代码，可为数字0~9，字母A~Z的组合或为空。

（**e**~**h** 为空时，“/”省略）。

防爆标志：

Ex eb IIC Gb、Ex tb IIIC Db

电气参数：

/

相关报告编号：

2024S17402-013508

使用条件：

1.限制使用条件

- 1) 该产品为Ex元件，与其他电气设备或系统一起使用时需附加认证，不能单独使用。
- 2) 该产品的使用工作温度范围为-55℃~+70℃。
- 3) 应采取措施避免外壳非金属部件表面静电积聚产生的引燃风险，如用湿布擦拭。
- 4) 07-3400-A\*\*\*/\*\*\*\*（按钮）和07-3400-P\*\*\*/\*\*\*\*（蘑菇按钮）型操作和指示元件仅可以和BARTEC生产的07-332\*-\*\*\*\*/\*\*\*\*或07-3382-\*\*\*\*/\*\*\*\*模块组合使用。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**SITI**AS  
Worldwide Access

批准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024322313005882

证书附页：第2页共2页

2. 该产品的外壳防护等级为IP66或IP64。型号与外壳防护等级的关系如下：  
07-3400-E\*\*\*/\*\*\*\*（带锁选择开关）型产品的外壳防护等级为IP64；  
其余型号产品的外壳防护等级为IP66。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**SITIIAS**  
Worldwide Access

批准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司