



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322313000663

认证委托人名称: 博太科防爆设备(上海)有限公司
 认证委托人地址: 上海市闵行区浦江高科技园区新骏环路188号7号楼101、401
 生产者名称: BARTEC GmbH
 生产者地址: Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany
 生产企业名称: BARTEC GmbH
 企业地址: Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany
 产品名称: 穿芯线缆
 系列、规格、型号: 07-92 系列
 标准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.31-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023年04月25日

有效期至: 2025年08月18日

首次发证日期: 2020年08月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322313000663

附 件

产品名称：穿芯线缆

型号规格：07-92 *a b - c d e / f g h i* 其中
a 代表外套类型，可选代码为：0~4；
b 代表引入口类型，可选代码为：0~8；
c 代表线径，可选代码为：A~H, J~N, P~W, Z；
d 代表导线数量，可选代码为：01~49, 51~99, A0~A9, B0~B9, C0~C9, D0~D9, E1~E9；
e 代表外套尺寸，可选代码为：1~9, D~G, L, R, S；
g 代表设计类型，可选代码为：A, B, D, E, U, V, X, Y；
f, h, i 为与防爆无关代码。

防爆标志：Ex db IIC T4...T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C...T110°C Db

电气参数：最高额定电压1140V，最大额定电流347A

相关报告编号：2023S17402-011136、2020S17402-001459

使用条件：1. 特殊（限制）使用条件

1) 产品温度组别与使用环境温度范围关系如下表所示：

温度组别	产品使用环境温度范围	
	使用非软管	使用软管
T6/T80°C	-60°C~+40°C	-60°C~+80°C
T5/T95°C	-60°C~+55°C	-60°C~+95°C
T4/T110°C	-60°C~+70°C	-60°C~+110°C

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322313000663

附 件

- 2) 本产品安装在设备上时必须有防松措施，确保隔爆结合面长度或螺纹结合面螺纹扣数符合标准要求。
 - 3) 本产品安装在符合标准 GB/T 3836.1 要求的外壳内时，其导线必须正确连接，不得有导线自由端未连接。
2. 外壳防护等级 IP6X。

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司