



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322313000803

认证委托人名称: 博太科防爆设备(上海)有限公司
认证委托人地址: 上海市闵行区浦江高科技园区新骏环路188号7号楼101、401
生产者名称: BARTEC GmbH
生产者地址: Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany
生产企业名称: BARTEC GmbH
生产企业地址: Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany
产品名称: 迷你接线端子
系列、规格、型号: 07-9702-0 系列
标准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-G23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。
产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023年04月25日

有效期至: 2025年08月25日

首次发证日期: 2020年08月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322313000803

附 件

产品名称：迷你接线端子

型号规格：07-9702-0 a 2 b / c
a 代表端子极数可为 2 或 3；
b 代表端子座种类可为 0、1 或 2；
c 为与防爆无关代码。

防爆标志：Ex eb IIC Gb

电气参数：产品最大额定电压440V，最大额定电流24A

相关报告编号：2020S17402-000792、2023S17402-011133

使用条件：特殊（限制）使用条件：
1. 产品为 Ex 元件，不能单独在爆炸性环境中使用，组成防爆设备时须附加认证。
2. 产品使用工作温度范围为-55℃~+120℃。
3. 产品应安装于符合国家标准 GB/T 3836.1-2021 规定的防爆型式，且外壳防护等级符合 GB/T 3836.3-2021 规定的壳体内，方可用于爆炸性危险场所。
4. 组合安装产品时，应确认电气间隙和爬电距离符合 GB/T 3836.3-2021 的规定。
5. 产品的安装和附件的使用应遵守制造商提供的安装说明。

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司