

Doc. No. 16213-5 V5 BAR-24-ATEX-TNHV-A

Vi

We

Wir

BARTEC AS

erklærer herved på
eget ansvar at følgende
produkt

declare under our sole
responsibility that the
product

erklären in alleiniger Ver -
antwortung, dass das
Produkt

Type: TNHV
Medium / High voltage cabinet

som denne erklæringen
omfatter er i henhold til
kravene i følgende direktiv

to which this declaration
relates is in accordance
with the provisions of the
following directives

auf das sich diese Erklärung -
bezieht den Anforderungen -
der folgenden Richtlinien (RL)
entspricht

ATEX-Direktivet 2014/34/EU
EMC-Direktivet 2014/30/EU

ATEX-Directive 2014/34/EU
EMC-Directive 2014/30/EU

ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
EMV-Richtlinie 2014/30/EU

og er i samsvar med de
følgende standarder og
underlag

and is in conformity with
the following standards or
other normative doc.

und mit folgende normen
oder normative Doku-
menten übereinstimmt

EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 61000-6-2:2019

EN 60079-1:2014
EN 61000-6-4:2007/A1:2011

EN IEC 60079-7:2015/A1:2018

Ex-kode

Ex-code

Ex-Code

Ex db eb IIC T3 Gb
Ex eb IIC T4 Gb (without heater)
Un : max 11KV, In : max 1000A
Tamb -50°C to +60°C IP66

Se bruker manual.

See user manual.

Siehe Betriebsanleitung.

Relaterte sertifikater

Related certificates

Verwandte zertificaten

Presafe 14 ATEX 5228X
DNV 23 ATEX 88298Q

CE 2460

10.07.2024

X



Terje Hettervik
Certification Manager / Responsible person
Signert av: Terje Hettervik