

제 2015-BO-0121 호



안 전 인 증 서

BARTEC VARNOST d.o.o.

Cesta 9 avgusta 59, 1410 zogorje ob savi Slovenija

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Polyester Jucntion Box

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

07-5105(07)-****/****

인증번호

15-AV4BO-0121

Ex ia/ib IIC T6 or T5

용량·등급 Max. 1,100V, Max. 500A, 300mm³, Size : 80mm(L)x75mm(W)x55mm(H)~ 600mm(L)x405mm(W)x160mm(H), Tamb = -20℃ ~+40℃ (T6 with EPDM gasket & Inspection window), -55℃ ~+55℃ (T6 with silicone gasket), IP66 with EPDM & silicone gaske), 표면저항 Housing Type 07-5105-****/**** : <10⁹Ω, Housing Type 07-5107-****/**** : >10¹²Ω, Inspection window : >10¹⁴Ω

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

- Cesta 9 avgusta 59, 1410 zogorje ob savi Slovenija에서 생산되는 제품에 한함.
- 정전기 대전의 위험이 있으므로 청소시에는 젖은 헝겊으로 닦을 것.

2015년 03월 02일

한국산업안전보건공단 이시장

